

主要負荷設備

1 空調機

設置場所		機器・系統名	定格電流値 (A)
旧中央図書館	BF	管理事務室	14
	1 F (北)	休憩室 (ティラウジ)	6.2
		自習室	14
		国際資料室	6.2
		自由閲覧室A	14
	2 F (北)	自由閲覧室B	8.6
		3 F (北)	広島資料室
			被爆文献室
	RF (北)	参考閲覧室	14
	RF (南)	参考閲覧室	14
旧映像文化ライブラリー	BF	スタジオ調整室	6.2
		1階諸室	6.2
		試写試聴室	3.4
	3 F	AVホール	20

2 給・排気ファン

設置場所		機器・系統名	定格電流値 (A)
旧中央図書館	BF	機械室給気ファン	28.2
		機械室排気ファン	21
	1 F	倉庫換気扇 (発電機室)	—
		ガバナ室換気扇	—
		ハロンボンベ庫換気扇	—
		厨房給気ファン	8.8
	3 F	北棟系排気ファン	—
		北棟系給気ファン	—
	RF (北)	書庫還風機	8.8
		厨房排気ファン	8.8
		WC左排気ファン	3.4
		機械室有圧換気扇	—
		WC右排気ファン	3.4
		冷却塔No.1ファン (ヤザキ)	18
		RF (南)	書庫還風機
	WC南排気ファン		2.1
	湯沸室排気ファン		3.4
	機械室有圧換気扇		—
	冷却塔No.2ファン (サンヨー)		15
	旧映像文化ライブラリー	BF	湯沸室排気ファン
スタジオ排気ファン			1.4
試写試聴室排気ファン			1.4
収蔵庫排気ファン			—
3 F	AVホール還風機	13.2	

3 ポンプ

設置場所		機器・系統名	定格電流値 (A)	
旧中央図書館	BF	No.1 冷却水ポンプ	28.2	
		No.1 冷温水一次ポンプ	21	
		No.1 温水ポンプ (書庫)	13.9	
		No.2 温水ポンプ (書庫)	13.9	
		No.1 冷温水二次ポンプ	21	
		No.2 冷温水二次ポンプ	21	
		No.3 冷温水二次ポンプ	21	
		No.4 冷温水二次ポンプ	21	
		汚物ポンプ1, 2号	—	
		雑排水ポンプ1号	9	
		雑排水ポンプ2号	9	
		給水加圧ポンプ	6.2	
		BF(P-BF-a)	No.2 冷却水ポンプ	20.4
			No.2 冷温水一次ポンプ	13.2
			No.5 冷温水二次ポンプ	20.4
	BF(P-BF-b)	消火ポンプ	48	
	RF	(北) 書庫冷却水ポンプ	6.2	
	噴水	水中ポンプ1号	6.7	
		水中ポンプ2号	6.7	
	旧映像文化ライブラリー	BF	湧水ポンプ1号	—
湧水ポンプ2号			—	
汚水ポンプ1号			—	
汚水ポンプ2号			—	

4 パッケージ型チラー等

設置場所	機器・系統名
RF	書庫 (北) 水冷型
	書庫 (南) 空冷型
3 F	浅野文庫
旧映像	AV収蔵庫